

Расчет расходов на оплату труда работников, занятых в передаче тепловой энергии от котельной МУП "Комбинат ЖКХ и благоустройства" до потребителей (жителей) жилого дома №12 по 2-му Осоавиахимовскому проезду поселка Красково на 2011 г.

Наименование	Ед. изм.	План организации на 2012
Численность всего, в т. ч.:	чел.	4,0
Основные производственные рабочие	чел.	3,0
Цеховой персонал	чел.	1,0
Ремонтный персонал	чел.	0,0
Персонал вспомогательных производств	чел.	0,0
АУП и общеэксплуатационный персонал	чел.	0,0
Средства на оплату труда основных производственных рабочих		
Среднемесячная тарифная ставка ОПР	руб.	17 160,0
Выплаты, связанные с режимом и условиями труда		
- процент выплаты	%	13,3
- сумма выплат	руб.	2 288,0
Оплата за совмещение профессий:		
- процент выплаты	%	0,0
- сумма выплат	руб.	0,0
Текущее премирование:		
- процент выплаты	%	50,0
- сумма выплат	руб.	9 724,0
Вознаграждение за выслугу лет:		
- процент выплаты	%	0,0
- сумма выплат	руб.	0,0
Выплаты по итогам года:		
- процент выплаты	%	0,0
- сумма выплат	руб.	0,0
Прочие доплаты и премии:		
- процент выплаты	%	0,0
- сумма выплат	руб.	0,0
Итого среднемесячная оплата труда на 1 рабочего	руб.	29 172,0
Другие расходы по оплате труда ОПР, относимые на себестоимость	тыс.руб.	
Итого средства на оплату труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 050,2
Итого средства на оплату труда персонала вспомогательных производств	тыс.руб.	0,0
Среднемесячная заработная плата 1 работника вспомогательного производства	руб.	
Итого средства на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	300,0
Среднемесячная заработная плата 1 работника цехового персонала	руб.	300 000,0
Итого средства на оплату труда АУП и общеэксплуатационного персонала	тыс.руб.	0,0
Среднемесячная заработная плата 1 работника АУП и общеэксплуатационного персонала	руб.	
Итого средства на оплату труда	тыс.руб.	1 350,2
Отчисления от оплаты труда	тыс.руб.	407,76

**Расчет затрат на содержание оборудования передачи тепловой энергии
получаемой от котельной МУП "Комбинат ЖКХ и благоустройства" до
потребителей (жителей) жилого дома №12 по 2-му Осоавиахимовскому
проезду поселка Красково в 2011 году.**

Показатели	Ед.изм.	Факт 2012
Расходы	х	х
Материалы на технологические цели	тыс.руб.	0,0
Топливо на технологические цели - всего	тыс.руб.	0,0
Электроэнергия -	тыс.руб.	152,5
заявленная мощность	тыс.руб.	
	тыс.кВт	
по двухставочному тарифу	тыс.руб.	
	тыс.кВт.ч	
по одноставочному тарифу	тыс.руб.	152,5
	тыс.кВт.ч	64,4
затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.	
Оплата труда ОПР	тыс.руб.	1 350,2
численность	чел.	4
средний размер зарплаты	руб.	28 129,0
Отчисления от оплаты труда	тыс.руб.	407,8
Амортизация основных произв. фондов	тыс.руб.	0,0
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	658,7
износ ОПФ	тыс.руб.	0,0
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	658,7
Текущий ремонт (инвентарь рабочих, обслуживание приборов учета, разборка и промывка бойлеров с очисткой поверхностей нагрева и частичной заменой прокладок, задвижки)	тыс.руб.	1 302,3
Капитальный ремонт	тыс.руб.	0,0
Арендная плата	тыс.руб.	0,0
Покупная продукция	тыс.руб.	0,0
Цеховые расходы	тыс.руб.	148,6
содержание зданий, сооружений и инвентаря для мастера, ремонт помещения	тыс.руб.	134,4
оплата услуг производственного характера	тыс.руб.	
охрана труда	тыс.руб.	14,2
техническое обслуживание оборудования	тыс.руб.	
прочие расходы	тыс.руб.	
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	156,2
амортизация основных средств организации	тыс.руб.	
содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	тыс.руб.	
содержание зданий, сооружений и инвентаря общезаводского характера	тыс.руб.	
коммунальные услуги	тыс.руб.	
услуги связи	тыс.руб.	

**Расчёт численности рабочих оборудования передачи тепловой энергии с 1 января 2011года для
жилого дома по 2-ой Осоавиахимовский проезд дом №12**

	Наименование оборудования	Норматив численности на единицу в сутки (текущий ремонт)	Количество	Сумма	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1	машинист насосных установок	0,1х6х3см.х1,41(коэф.невых.)		2,538	стр.12табл.5
2	слесарь по обслуживанию тепловых сетей V=(2камеры+0,001х40м)х0,15мх1,0х1,0х1,0=0,306	(0,22+0,222х0,306)х1,13		0,325	стр.16табл.8
6	слесарь по ремонту оборудования насосы водоструйные подачи до 5кг/час				
	ИТОГО:	0,034	6	0,204	0,204 х1,13= 0,231
5	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования				
	электродвигатели до 1,5 кВт	0,002	4	0,008	стр.55табл.18
	электродвигатели св.3,0 до 5,5 кВт	0,003	2	0,006	стр.55табл.18
	ИТОГО:			0,014	х1,13= 0,016
	ИТОГО: количество рабчих:2,583+ 0,325+0,231+0,016=3,155чел				3ед.

Обоснование: Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденные Приказом Госстроя России от 22.03.99 г. № 65

РАСЧЁТ количества электроэнергии, необходимой для передачи тепловой энергии от котельной МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства» поселка Красково до потребителей (жителей) жилого дома по 2-ой Осоавиахимовский проезд дом №12

Наименование оборудования	мощность оборудования, кВт	продолжительность работы, час.	Продолжительность работы, мес.	Расход электроэнергии, кВт
1	3	4	5	6
отопление	3	5088	7,07	15 264
	3	5088	7,07	15 264
	1,09	5088	7,07	5 546
	1,09	5088	7,07	5 546
Автоматика отопления и подпитки гор.водосн.	0,9	5088	7,07	4 579
	1,1	8256	11,5	9 082
	1,1	8256	11,5	9 082
ИТОГО	11,28			64 362
ИТОГО для нужд отопления	8,18			46 199
ИТОГО для нужд горячего водоснабжения	2,2			18 163

Расчёт стоимости спецодежды, необходимой к бесплатной выдаче работникам занятых на передачи тепловой энергии для жителей жилого дома №12 по 2-му Осоавиахимовскому проезду

№№ п/п	Наименование профессии	Стоимость комплекта в 2012г.	Количество работающих	Сумма на 2012 год
	слесарь	4200,67	3	14239,87
	ИТОГО			14,2

			кол-во	цена	сумма
1.	слесарь	костюм брезентовый	1	2118,6	2118,60
		ботинки кожаные	1	762,7	762,70
		рукавицы брезентовые	12	25,2	302,40
		куртка х/б утеплённая	0,3	1779,7	533,91
		брюки х/б утеплённые	0,3	1186,5	355,95
		валенки	0,3	423,7	127,11
	ИТОГО				4200,67